



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m ²
BYT č. 1		
1.01	Zádvrie	2,04
1.02	WC	2,36
1.03	Kúpeľňa	4,11
1.04	Izba	12,42
1.05	Kuchyňa	12,67
1.06	Obývacia izba	16,22
1.07	Špajza	4,14
1.08	Izba	10,17
BYT č. 2		
1.09	Zádvrie	2,04
1.10	WC	2,36
1.11	Kúpeľňa	4,11
1.12	Izba	12,00
1.13	Chodba	2,63
1.14	Obývacia izba	18,20
1.15	Špajza	4,14
1.16	Kuchyňa	9,00
BYT č. 3		
1.17	Zádvrie	2,04
1.18	WC	2,36
1.19	Kúpeľňa	4,11
1.20	Izba	12,42
1.21	Kuchyňa	12,67
1.22	Obývacia izba	16,22
1.23	Špajza	4,14
1.24	Izba	10,17
1.25	Zádvrie	2,04
1.26	WC	2,36
1.27	Kúpeľňa	4,11
1.28	Izba	12,00
1.29	Chodba	2,63
BYT č. 4		
1.30	Obývacia izba	18,20
1.31	Špajza	4,14
1.32	Kuchyňa	9,00

- LEGENDA :**
- Spinač č. 10,10 A,230 V,JP 44
 - Elektrický zvonček 8-12 V
 - Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,JP 20
 - Zásuvka 16 A,230 V,JP 44
 - Spinač 25 A,400 V,JP 40
 - Tlačítko TOTALStop 10 A,230 V,JP 44
 - RB Rozvodnica objektu
 - Vedenie pod omlietkou
 - Navrhované vedenie - v zemi

- WL 1.3 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.9 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.8 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 2 ~ CYKY-J 5x4
- WL 1.7 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.6 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.5 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.4 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.2 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 3 ~ CYKY-O 2x1,5
- WS 0 ~ CYKY-O 2x1,5
- WE 1 ~ CYKY-J 5x10
- WE 2 ~ CYKY-J 5x10
- WE 3 ~ CYKY-J 5x10
- WE 4 ~ CYKY-J 5x10

- WL 1.2 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.4 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.5 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.9 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.8 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 2 ~ CYKY-J 5x4
- WL 1.7 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.6 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.2 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 3 ~ CYKY-O 2x1,5
- WS 0 ~ CYKY-O 2x1,5
- WE 2 ~ CYKY-J 5x10
- WE 3 ~ CYKY-J 5x10
- WE 4 ~ CYKY-J 5x10

- WL 1.3 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.9 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.8 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 2 ~ CYKY-J 5x4
- WL 1.7 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.6 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.5 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.4 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.2 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 3 ~ CYKY-O 2x1,5
- WS 0 ~ CYKY-O 2x1,5
- WE 3 ~ CYKY-J 5x10
- WE 4 ~ CYKY-J 5x10

- WS 0 ~ CYKY-O 2x1,5
- WL 3 ~ CYKY-O 2x1,5
- WL 1.6 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.7 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.9 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.4 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.5 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 1.2 ~ CYKY-J 3x2,5
- WL 4 ~ CYKY-J 5x10

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
 - základná : polohou,krytím,izoláciou
 - pri poruche : samočinným odpojením napájania
 - doplnková ochrana : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník :	Obec Sklabiná	Objekt	SO 01	
Miesto stavby :	Sklabiná, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3	Časť	Elektroinštalácia	
Názov stavby :		Stupeň	PpSP	
		Zák. číslo	105/01/2017	
		Mierka	1 : 75	
		Formát	3A4	
		Dátum	november 2017	
Názov dokument:	1NP - zásuvkové obvody	Č. výkresu	EL 2	

Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b. j. – Sklabiná