



LEGENDA :

- NTL vonkajší plynovod
D 40 Ipe vedený v zemi
- NTL vonkajší plynovod
D 32 Ipe vedený v zemi
- Vnútrotný domový rozvod z ocelových rúr
Plynový kondenzačný kotol
Protherm Panther Condens KKO 12 kW
spotreba 1,34 m³/hod

Vypracoval	Zodp. projektant	Autor projektu	
Ing. K. PETĚNYIOVÁ	Ing. J. ČIBULA	Ing. J. ČIBULA	
Stavebník : Obec Sklabiňá			
Miesto stavby : Sklabiňá, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3			
Stavba :		Formát	
Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. - Sklabiňá		2xA4	
Druh projektu:		Dátum	november 2017
Vonkajší a vnútorný domový plynovod		Stupeň	PS
Axonometria SO 01 A		Časť	plynoinštalácia
Výkres :	mlierka		č.v.
	-		3