



- LEGENDA :**
- Distribučný STL plynovod D50 PE
 - Existujúci STL pripojovací plynovod DN 25 - ocel'
 - - - NTL vonkajší plynovod D 4.0 IPE vedený v zemi
 - - - NTL vonkajší plynovod D 32 IPE vedený v zemi
 - Vnútorný domový rozvod z ocelových rúr
 - 1 Plynový kondenzačný kotol Protherm Panther Condens KKO 12 kW spotreba 1,34 m³/hod

Vypracoval	Zodp. projektant	Autor projektu	Formát	2xA4
Ing. K. PETÉNYIOVÁ	Ing. J. CIBULA	Ing. J. CIBULA	Dátum	november 2017
Stavebník : Obec Sklabiňa		Miesto stavby : Sklabiňa, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3		
Stavba : Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. - Sklabiňa				
Druh projektu:		Výkres : Vonkajší a vnútorný domový plynovod		
Výkres :		mlierka - č.v. 4		
		Druh projektu: Axonometria SO 01 B		