



LEGENDA :

- Vodič FeZn Ø 8 mm
- - - Vodič FeZn Ø 10 mm v murive v netrieštivej rúrke
- PJ** Pomocná zachytávacia tyč - dl. 1 000 mm
- SS** Svorka spojovacia
- SO** Svorka žľabová
- SZ** Svorka skúšobná
- ↔ Prepoj zvodu na základový uzemňovač, resp. základ. uzemňovača na zvod

| | | | | |
|---|--------------|----------------|---|-------------------|
| Zodp. projektant | Vypracoval | Tech. kontrola | Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3 | |
| Ing Ruman P. | Ing Ruman P. | | | |
| Stavebník : Obec Sklabiná | | | | |
| Miesto stavby : Sklabiná, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3 | | | Objekt | SO 01 |
| Názov stavby : | | | Časť | Elektroinštalácia |
| <h3>Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b. j. – Sklabiná</h3> | | | Stupeň | PpSP |
| | | | Zák. číslo | 105/01/2017 |
| | | | Mierka | 1 : 100 |
| | | | Formát | 2A4 |
| | | | Dátum | november 2017 |
| Názov dokument.: Vonkajšia ochrana pred bleskom - strecha | | | Č. výkresu | EL 5 |