


HYDROIZOLAČNÝ NÁTER
1x XYPEX CONCENTRATE
1x XYPEX MODIFIED
ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA B20, hr.=200mm
VYŠTŮŽENÁ OBOJSTRANNE
SIEŤOVINOU KARY 150x150x6 mm

REZ 1-1




HYDROIZOLAČNÝ NÁTER
1x XYPEX CONCENTRATE
1x XYPEX MODIFIED
ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA B20, hr.=200mm
VYŠTŮŽENÁ OBOJSTRANNE
SIEŤOVINOU KARY 150x150x6 mm

REZ 2-2


VODOMERNÁ ZOSTAVA DN 50:

- 1 - NAVRTÁVACÍ PÁS DN 110/2" NA PVC RÚRY
- 2 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE DN50 ϕ 63 mm/2"
- 3 - PVC ŠRÖBOVATELNÁ SPOJKA SO ZÁVITOM ϕ 63 mm/2"
- 4 - GULOVÝ UZÁVER DN 50
- 5 - POZINK. REDUKCIA DN50/25 + KONCOVKA VODOMERU DN25
- 6 - FAKTURAČNÝ VODOMER SENSUS 420-Qn6-DN25-260 mm
 $Q_{max}=12,0$ m³/h, $Q_n=6,0$ m³/h, $Q_{min}=0,12$ m³/h
- 7 - PVC ŠRÖBOVATELNÁ SPOJKA SO ZÁVITOM ϕ 63 mm/2"
- 8 - AREÁLOVÝ VODOVOD HDPE DN50 ϕ 63 mm/2"

±0,000 = relat.výška +100,00 mm



PÔDORRYS



Autor projektu		Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibula Ul. Petófiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149
Ing. J. CIBULA		Ing. J. CIBULA	Ing. J. CIBULA	
Stavebník : Obec Sklabiňa				
Miesto stavby : Sklabiňa, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3		Formát		
Stavba : Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. - Sklabiňa		Dátum		
Druh projektu: VODOVODNÉ PRÍPOJKY		Stupeň		
Vykrres : Vodomeraná šachta		Číslo zákazky		
		mierka		č.v.
		1:25		2